

ATTN: RESPONSABLE DE CALIDAD
TODOEXTINTOR SL
AVDA DE LAS RETAMAS, 152, POL
IND MONTE BOYAL
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE
TOLEDO

Madrid, 14/05/2018

Referencia BV: 985460

Estimado cliente:

En nombre de Bureau Veritas Certification, le doy la enhorabuena por haber logrado la certificación de su Sistema de Gestión / Producto.

El certificado que nos complace adjuntarle, es la prueba del compromiso de su organización con la buena gestión, por lo que le recomendamos que promocióne este reconocimiento públicamente.

Le invitamos a visitar nuestra página web: www.bureauveritas.es, donde podrá encontrar información de todos los servicios que desde Bureau Veritas podemos ofrecer a su organización, así como otras informaciones que pueden resultar de su interés.

En Bureau Veritas queremos alcanzar un nivel de servicio que pueda exceder las expectativas de nuestros clientes, para ello es imprescindible conocer su nivel de satisfacción, y por eso le rogamos que cumplimente la encuesta de satisfacción que encontrará disponible en esta misma página web, en la zona destinada a clientes. La encuesta consta de un sencillo formulario on-line que no le llevará mas de 10 minutos completarlo.

Para cualquier consulta relativa a su certificado, puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente nº de teléfono: **902 290 012**

Le reitero nuestra más sincera felicitación y quedamos a su disposición.

Atentamente,



Mónica Botas
Directora de Certificación
Bureau Veritas Iberia S.L.



CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES039360**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

TODOEXTINTOR, S.L.

En el centro de producción:

**AVDA DE LAS RETAMAS, 152 POL. IND. MONTE BOYAL
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)**

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **2 de noviembre de 2005**

Fecha de actualización: **14 de mayo de 2018**

Fecha de caducidad: **2 de noviembre de 2020**



Mónica Botas
Directora de certificación

ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES039360

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
TODOEXTINTOR	TP-1KG	Permanente 15 bar	POLVO ABC 1 kg	-20°C / +60°C	5 A 34 B C
TODOEXTINTOR	TP-3KG	Permanente 15 bar	POLVO ABC 3 kg	-20°C / +60°C	13 A 89 B C
TODOEXTINTOR	TP-6KG	Permanente 15 bar	POLVO ABC 6 kg	-20°C / +60°C	27 A 183 B C
TODOEXTINTOR	TP-9KG	Permanente 15 bar	POLVO ABC 9 kg	-20°C / +60°C	34 A 233 B C
TODOEXTINTOR	TP-6KGAE	Permanente 15 bar	POLVO ABC 6 kg	-20°C / +60°C	34 A 233 B C
TODOEXTINTOR	CO2-2KG	Permanente 174 bar	CO ₂ 2 kg	-20°C / +60°C	34 B
TODOEXTINTOR	CO2-5KG	Permanente 174 bar	CO ₂ 5 kg	-20°C / +60°C	89 B
TODOEXTINTOR	TH-6L	Permanente 15 bar	Agua + Aditivo 6L	+5°C / +60°C	21 A 183 B 75F

Estado de Revisión: 4

Fecha de Revisión: 13 de marzo de 2015